



Certificato numero / Certificate number

DE/1650

**CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO**  
**CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION**

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione / Referring to the Test and Classification Reports  
nn. DC01/546F07, DC01/547F07, DC01/548F07, DC01/CL/046F07 del / dated 12/07/2007

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

**MONTECOLINO S.p.A.****Via Stazione Vecchia, 110 - 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALY**

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati  
has requested on the specimen sampled by himself and named

**Rivestimento per pavimentazioni***Floor covering***FAMIGLIA MAGIC**

le prove di tipo secondo la norma EN 14041:2004/AC:2006, in conformità ai punti richiesti dal  
Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione  
e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.  
the type testing according to EN 14041:2004/AC:2006 in compliance with the points required by the Manufacturer  
himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of  
constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A  
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

Prima emissione / First issue: 25/07/2007  
Ultima emissione / Last issue: 23/07/2020  
Scadenza / Expiring: 24/07/2025

Ing. P. Fumagalli  
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

CSI S.p.A. A SOCIO UNICO  
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E  
COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.p.A.

REA MI 1466310  
R.I./C.F./P.I. 11360160151  
Cap. Soc. € 1.040.000

**Sede legale**  
Italia | 20030 Senago (MI) | Cascina Traversagna 21  
direzione-csi@legalmail.it | Info@csi-spa.com | www.csi-spa.com

pag. 1/2



Certificato numero / Certificate number

DE/1650

**CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A**  
**CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A**

**Rivestimento per pavimentazioni**

*Floor covering*

**FAMIGLIA MAGIC**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

*According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:*

<b>Caratteristiche prodotto / Product characteristics:</b>	
<b>Descrizione</b> <i>Description</i>	Moquette agugliata a lavorazione TNT 100% polipropilene. <i>100% polypropylene TNT draw moquette.</i>
<b>Massa areica</b> <i>Weight per area unit</i>	520-2600 g/m <sup>2</sup>
<b>Spessore</b> <i>Thickness</i>	3-8 mm
<b>Prestazioni / Performances:</b>	
<b>4.1 Reazione al fuoco</b> <i>4.1 Reaction to fire</i>	<b>classe / class B<sub>n</sub>-s1</b>
<b>Impiego</b> <i>End use</i>	appoggiato o incollato su supporto incombustibile <i>Loose laid or glued on non combustible substrate</i>

Prima emissione / *First issue:* 25/07/2007

Ultima emissione / *Last issue:* 23/07/2020

Scadenza / *Expiring:* 24/07/2025

**Ing. P. Fumagalli**  
B.A. Prodotto/Product

pag. 2/2